

2019年度環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 (個人設置型、市町村設置型)

【事業目的・概要】

以下の性能要件を満たす環境配慮型浄化槽を推進し、設置要件の単独転換促進施策と組み合わせて総合的に推進する。〔国庫補助率1/2〕

＜性能要件＞

消費電力基準のみを対象とし、平成28年度からのその他の環境性能要件(浄化槽本体の容量、ディスプレイ対応、又は再生プラスチック材使用)を削除する。

消費電力基準

- ① 2013年度の消費電力基準に対し、浄化槽の省エネ基準を約26%低減する。

	2013年度	2019年度
5人槽	52W以下 → 47W以下	39W以下
7人槽	74W以下 → 67W以下	55W以下
10人槽	101W以下 → 92W以下	75W以下(n×7.5)

- ② BOD10mg/L以下の浄化槽

	2013年度	2019年度
5人槽	52W以下 → 58W以下	53W以下
7人槽	74W以下 → 83W以下	75W以下
10人槽	101W以下 → 113W以下	102W以下(n×10.2)

- ③ リン除去型の浄化槽

	2013年度	2019年度
5人槽	52W以下 → 92W以下	83W以下
7人槽	74W以下 → 100W以下	90W以下
10人槽	101W以下 → 174W以下	157W以下(n×15.7)

＜設置要件＞ (1)又は(2)

(1) 個人設置

地域計画の(年度毎)事業計画額のうち6割以上が単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換であること。

(2) 市町村設置

地域計画の(年度毎)事業計画額のうち5割以上が単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換であること。
又は、事業計画額のうち3割以上が単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換であり、併せて地域防災計画に位置づけられた施設に浄化槽も整備すること。(なお、共同浄化槽を設置する場合は、単独・くみ取り槽からの転換とみなして取り扱う。)

環境配慮型浄化槽 適合機種一覧表

平成31年3月1日現在

No.	登録番号	メーカー名	型式名	処理性能(mg/L)			型 (人槽)	消費電力 (W)	消費電力 基準
				BOD	T-N	T-P			
1	1440504	アムズ(株)	CXP	20	-	-	5	32/39	①
							7	48	
							10	74	
2	1551304	(株)西原ネオ	MCB2 α	10	10	-	5	39	②
							7	58	
							10	79	
3	1950603	フジクリーン工業(株)	CRX	10	10	1	5	81 ※1	③
							7	88 ※1	
							10	103 ※1	
4	2220803	(株)ハウステック	KBR1	10	10	-	5	39	②
							7	57	
							10	78	
5	2320402	フジクリーン工業(株)	CE	20	20	-	5	33	①
							7	49	
							10	49	
6	2440802	(株)ハウステック	KGRN	20	20	-	5	39	①
							7	39	
							10	58	
7	2460403	(株)クボタ	KJ	20	20	-	5	35	①
							7	48	
8	2470402	積水ホームテクノ(株)	SGCN	20	20	-	5	39	①
							7	39	
							10	58	
9	2490502	ニッコー(株)	浄化王	10	20	-	5	39	②
							7	58	
							10	101	
10	2500502	ニッコー(株)	浄化王 χ	10	10	-	5	46	②
							7	66	
							10	101	
11	2520102	中衛工業(株)	CHUEI OM	20	20	-	5	35	①
							7	51	
12	2570202	アムズ(株)	CXF	10	10	-	5	48	②
							7	74	
							10	96	
13	2630202	アムズ(株)	CXN2	20	20	-	5	32/39	①
							7	48	
							10	75	
14	2650401	フジクリーン工業(株)	GEN	10	10	-	5	33	②
							7	49	
							10	69	

No.	登録番号	メーカー名	型式名	処理性能(mg/L)			型 (人槽)	消費電力 (W)	消費電力 基準
				BOD	T-N	T-P			
15	2660302	大栄産業(株)	FCE	20	20	-	5	28	①
							7	35	
							10	51	
16	2670202	(株)ダイキアクシス	XE	20	20	-	5	28	①
							7	35	
							10	51	
17	2680202	(株)ダイキアクシス	XC	10	10	-	5	35	②
							7	51	
							10	100	
18	2690202	大栄産業(株)	FDR	10	10	-	5	35	②
							7	51	
							10	100	
19	2700201	(株)クボタ	KXF	10	10	-	5	47	②
							7	64/70	
							10	96	
20	2710101	前澤化成工業(株)	VRCN	20	20	-	5	39	①
							7	39	
							10	58	
21	2730301	(株)クボタ	KZ	20	20	-	5	35	①
							7	48	
22	2740301	(株)西原ネオ	CNZ	20	20	-	5	35	①
							7	48	
23	2750201	(株)クボタ	HS II	20	-	-	5	35	①
							7	48	
24	2760301	ニッコー(株)	浄化王NEXT	10	20	-	5	49	②
							7	73	
25	2770201	アムズ(株)	AXZ	20	20	-	5	35	①
							7	48	
							10	75	
26	2780001	(株)イビデン住設	IBG-Z	20	20	-	5	35	①
							7	48	
27	2790001	東洋プラント(株)	TPZ	20	20	-	5	35	①
							7	48	
28	2800301	(株)ハウステック	KTG	15	20	-	5S ※2	39	①
							7S ※2	55	
29	2810301	フジクリーン工業(株)	CA	20	20	-	5	39	①
							7	55	
							10	75	
30	2820301	フジクリーン工業(株)	GENeco	10	10	-	5	24 ※3	②
							7	35 ※3	
							10	49 ※3	

No.	登録番号	メーカー名	型式名	処理性能(mg/L)			型 (人槽)	消費電力 (W)	消費電力 基準
				BOD	T-N	T-P			
31	2830001	積水ホームテクノ(株)	SGCX II	15	20	-	5	39	①
							7	55	
32	2850001	中衛工業(株)	CHUEI OM II	20	20	-	5	35	①
							7	51	
33	2860100	(株)ダイキアクシス	DSJ	15	20	-	5	35	①
							7	51	
34	2870000	フジクリーン工業(株)	CRX II	10	10	1	5	50 ※1	③
							7	67 ※1	
							10	93 ※1	
35	2880000	(株)クボタ	KZ II	20	20	-	5	35	①
							7	48	
							10	75	
36	2890000	(株)ダイキアクシス	XF	10	10	1	5	41 ※1	③
							7	57 ※1	
							10	101 ※1	
37	2900000	大栄産業(株)	FDP	10	10	1	5	41 ※1	③
							7	57 ※1	
							10	101 ※1	

※1 フジクリーン工業(株)CRX型、CRX II 型、(株)ダイキアクシスXF型及び大栄産業(株)FDP型は(ブロワ+リン除去装置)の消費電力とする。

※2 (株)ハウステックKTG型には5人槽(5型、5S型)、7人槽(7型、7S型)があり、5S型及び7S型が該当する。

※3 フジクリーン工業(株)CENeco型は、間欠ばっ気運転(50分ばっ気、20分停止)を標準としており、連続ばっ気を実施した場合は、5人槽33W、7人槽49W、10人槽69Wとなる。

・消費電力の○/○は、50Hz/60Hzの別を示す。

・上記の浄化槽であっても、消費電力が異なるブロワを設置する場合がありますので、ご注意ください。